



# Commission Locale d'Information

IONISOS Sablé-sur-Sarthe  
6 juillet 2011





# Bilan du contrôle par l'ASN

- **Situation 2010 / début 2011**

- 2 inspections réalisées (1 inopinée – 1 annoncée)
- Remise d'une étude globale sur la sécurité des accès à la casemate (en cours d'examen par l'IRSN)
- Mise à jour de l'étude des risques d'incendie (en cours d'examen par la division de Nantes)
- 1 réunion de la Commission Locale d'Information (CLI) en 2010
- 1 événement significatif de niveau 1 sur l'échelle INES (déjà abordé lors de la réunion de 2010)



# L'accident nucléaire de Fukushima

- L'ASN considère qu'il est fondamental de tirer toutes les leçons de l'accident survenu à la centrale de Fukushima  
→ Processus long s'étalant sur plusieurs années
- À court terme et en complément de la démarche de sûreté déjà mise en œuvre au quotidien :
  - Le 5 mai 2011, le collège de l'ASN a adopté 12 décisions prescrivant aux exploitants d'installations nucléaires françaises la réalisation d'une évaluation complémentaire de la sûreté de leurs installations au regard de l'accident de Fukushima.
  - Les évaluations complémentaires de sûreté concernent l'ensemble des installations nucléaires, et en priorité les centrales nucléaires.
- Transparence
  - L'ASN suivra un processus de concertation auprès du HCTISN
  - Information continue des Commissions Locales d'Information



# L'accident nucléaire de Fukushima

- Cahier des charges
  - Réévaluation ciblée des marges de sûreté des installations nucléaires en cas de phénomène naturel extrême (séisme, inondation et leur cumul)
  - Perte d'une ou plusieurs fonctions de sûreté (alimentations électriques et systèmes de refroidissement)
  - Gestion des accidents graves et conditions de recours aux prestataires
- Établissement d'un rapport par les exploitants répondant au cahier des charges fixés par l'ASN :
  - Avant le 15 septembre 2011 pour les établissements prioritaires
  - En 2012 pour le site de Brennilis
  - **En fonction de la date du réexamen de sûreté pour les autres installations non prioritaires (IONISOS)**
- Analyse des rapports par l'ASN et l'IRSN d'ici le 15 novembre 2011
- Campagne d'inspections réalisées par l'ASN sur le terrain en 2011 ou 2012
  - séisme, inondation, pertes électriques, perte du refroidissement, situation d'urgence

